

【仕様書別紙】

兵庫県西播磨総合庁舎ほか14庁舎の電力調達対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	契約種別	需要場所	契約担当者	用途	電気供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電設備の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込壁内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	自家発電設備 250kVA 3相220V 太陽光発電(常用) 50kW 9台 40kW 1台 3相200V	無	
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・精密級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
4	龍野土木事務所 犬粟事業所	高圧	犬粟市山崎町庄能400	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込壁内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日
5	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込壁内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用予備 発電装置 200kVA 3相220V	無	
6	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原尻1994-4	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV遮断器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
7	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
8	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込柱上に設置した6kV開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
9	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	但馬県県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用発電装置 200kVA 3相	無	令和3年4月2日～ 令和4年4月1日
10	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	但馬県県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
11	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	但馬県県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
12	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	但馬県県民局長	官公署(事務所、研修・宿泊施設)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内第1柱柱上に設置した区分開閉器の1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日
13	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	但馬県県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
14	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	丹波県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所における構内第1柱上に兵庫県が施設した開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光(常用) 20kW 1台3相200V	無	
15	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	淡路県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器(変成器付)(時間帯別・普通級)	需給場所構内引込口に県が施設した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光(常用) 50kW1台 10kW2台	無	令和3年4月23日～ 令和4年4月22日

2 契約電力及び最大電力(令和元年9月～令和2年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	最大電力(kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	198	119	107	173	188	188	198	178	145	161	161	144	136
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	245	146	102	145	176	225	187	173	132	225	243	245	221
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	29	16	10	16	20	29	24	14	17	22	29	23	22
4	龍野土木事務所宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	16	12	9	11	14	13	11	12	16	16	14	11	12
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	27	27	17	21	22	21	17	17	20	21	20	19	20
6	姫路土木事務所 福崎事業所庁舎	高圧	神崎郡福崎町西田原尻1994-4	56	17	14	18	27	43	56	28	28	26	35	30	25
7	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	26	13	8	15	19	26	26	9	18	19	22	20	19
8	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	32	23	12	19	22	32	24	16	18	24	28	28	24
9	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	137	129	129	129	129	129	137	137	137	137	130	129	129
10	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	163	131	131	131	131	131	163	163	163	163	149	131	131
11	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	80	65	65	65	65	80	65	65	65	65	65	65	65
12	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	164	117	51	105	133	164	155	92	134	152	158	162	136
13	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	35	22	15	25	23	35	23	20	24	27	34	30	25
14	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	155	106	89	122	140	155	147	125	120	149	155	150	133
15	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	108	101	90	102	105	96	103	105	97	103	106	108	106
合計				1,471	1,044	849	1,097	1,214	1,367	1,336	1,154	1,134	1,310	1,349	1,295	1,204

3 予定使用電力量(令和元年9月～令和2年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	予定電力量(kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	346,703	20,530	18,154	27,804	36,797	35,699	27,753	28,140	26,659	34,971	35,014	28,481	26,701
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	434,926	26,762	23,775	32,950	36,667	48,778	37,610	27,939	26,790	44,050	45,343	42,873	41,389
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	44,004	3,169	2,676	3,447	4,259	5,780	3,498	2,816	2,690	3,775	4,027	3,862	4,005
4	龍野土木事務所宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	42,939	3,556	3,180	3,626	3,793	4,183	3,766	3,328	3,355	3,599	3,707	3,263	3,583
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	103,418	8,071	7,874	8,324	8,796	9,088	8,122	7,951	8,003	9,869	9,422	9,057	8,841
6	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	72,371	4,501	3,904	5,145	5,855	8,525	9,489	5,701	4,748	6,291	6,449	5,851	5,912
7	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	33,037	2,573	2,030	2,243	2,642	3,658	2,634	2,146	2,323	3,076	3,207	2,977	3,528
8	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	61,129	4,846	3,620	4,373	5,044	6,713	4,988	4,378	4,489	5,592	5,689	5,581	5,816
9	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	368,255	29,415	25,468	28,982	29,943	34,640	30,022	29,407	27,968	32,841	33,302	31,909	34,358
10	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	221,271	16,932	13,435	14,175	15,295	23,009	15,235	13,795	16,404	23,597	24,501	25,602	19,291
11	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	130,067	9,341	7,185	9,995	11,825	16,764	10,630	8,028	7,997	11,925	12,402	12,370	11,605
12	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	436,205	23,650	20,243	25,117	35,056	49,845	43,769	28,107	37,192	45,521	43,228	46,480	37,997
13	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	78,150	6,658	5,171	6,394	6,708	8,530	5,980	5,376	5,716	6,994	6,782	6,704	7,137
14	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	357,535	24,043	19,350	30,270	36,113	41,355	29,314	24,026	24,539	32,479	33,582	31,705	30,759
15	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	357,928	30,175	23,397	28,464	31,096	28,396	30,349	29,844	31,142	32,777	30,607	33,842	27,839
合計				3,087,938	214,222	179,462	231,309	269,889	324,963	263,159	220,982	230,015	297,357	297,262	290,557	268,761

4 蓄熱電力量(令和元年9月～令和2年8月実績)

該当なし

5 負荷率(令和元年9月～令和2年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	198	346,703	20.0%
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	245	434,926	20.3%
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	29	44,004	17.3%
4	龍野土木事務所宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	16	42,939	30.6%
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	27	103,418	43.7%
6	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	56	72,371	14.8%
7	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	26	33,037	14.5%
8	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	32	61,129	21.8%
9	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	137	368,255	30.7%
10	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	163	221,271	15.5%
11	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	80	130,067	18.6%
12	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	164	436,205	30.4%
13	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	35	78,150	25.5%
14	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	155	357,535	26.3%
15	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	108	357,928	37.8%
合計				1,471	3,087,938	24.0%