

【別紙】  
兵庫県立健康科学研究所ほか5庁舎の電力調達 対象施設一覧

1 基本情報

番号	施設名	契約種別	住所	用途	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間
1	兵庫県立健康科学研究所	高圧電力AS	加古川市神野町神野1819-14	官公署(研究所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器	関電柱	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有、太陽光発電20kw	無	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日
2	兵庫県動物愛護センター本所	高圧電力AS	尼崎市西昆陽4-1-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器	構内引込口	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
3	兵庫県動物愛護センター動物管理事務所	高圧電力AS	加東市藤田字北山736-7	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(電力需給用複合計器)	関電柱	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
4	兵庫県動物愛護センター三木支所	高圧電力AS	三木市志染町窟屋1242-48	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器	構内引込口	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
5	兵庫県動物愛護センター但馬支所	高圧電力AS	養父市堀畑587	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	電力受給用複合計器(10時間帯)10CDM計器	構内第1柱柱上に設置した区分開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有、太陽光発電10kw2台	無	
6	兵庫県動物愛護センター淡路支所	高圧電力AS	淡路市塩田新島5-3	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器	構内引込口	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	

2 契約電力(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	契約電力(kW)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	兵庫県立健康科学研究所	高圧電力AS	加古川市神野町神野1819-14	145	145	145	145	145	145	113		113	113	113	113	113
2	兵庫県動物愛護センター本所	高圧電力AS	尼崎市西昆陽4-1-1	105	86	86	86	86	81	81		88	88	88	88	105
3	兵庫県動物愛護センター動物管理事務所	高圧電力AS	加東市藤田字北山736-7	39	37	37	37	37	37	37		37	37	37	39	39
4	兵庫県動物愛護センター三木支所	高圧電力AS	三木市志染町窟屋1242-48	37	37	37	37	37	37	37		37	37	37	37	37
5	兵庫県動物愛護センター但馬支所	高圧電力AS	養父市堀畑587	39	33	33	33	33	33	33		33	33	33	33	39
6	兵庫県動物愛護センター淡路支所	高圧電力AS	淡路市塩田新島5-3	29	27	27	27	27	29	29		29	29	29	29	29
合計				394	365	365	365	365	360	330		337	337	337	339	362

3 電力使用量(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	電力使用量(kWh)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	兵庫県立健康科学研究所	高圧電力AS	加古川市神野町神野1819-14	545,829	43,642	45,002	46,874	51,355	52,487	52,021		48,906	42,542	42,821	43,503	39,881
2	兵庫県動物愛護センター本所	高圧電力AS	尼崎市西昆陽4-1-1	184,722	19,241	10,811	9,833	10,831	18,062	19,272		16,773	10,600	12,223	17,916	20,668
3	兵庫県動物愛護センター動物管理事務所	高圧電力AS	加東市藤田字北山736-7	26,681	2,545	2,102	2,228	1,890	2,645	2,223		2,064	1,784	1,829	2,403	2,150
4	兵庫県動物愛護センター三木支所	高圧電力AS	三木市志染町窟屋1242-48	75,196	7,313	3,633	4,637	3,850	7,582	7,708		5,764	3,991	7,183	8,573	7,494
5	兵庫県動物愛護センター但馬支所	高圧電力AS	養父市堀畑587	71,318	8,064	4,312	3,260	3,234	4,916	4,999		4,985	3,973	4,238	10,334	10,180
6	兵庫県動物愛護センター淡路支所	高圧電力AS	淡路市塩田新島5-3	56,420	6,724	2,573	2,252	2,360	4,453	6,131		3,797	2,468	3,213	6,792	8,052
合計				960,166	87,529	68,433	69,084	73,520	90,145	92,354		82,289	65,358	71,507	89,521	88,425

4 蓄熱電力量(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	電力使用量(kWh)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
合計																

5 負荷率(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	兵庫県立健康科学研究所	高圧電力AS	神戸市兵庫区荒田町2-1-29	145	545,829	43.0%
2	兵庫県動物愛護センター本所	高圧電力AS	尼崎市西昆陽4-1-1	105	184,722	20.1%
3	兵庫県動物愛護センター動物管理事務所	高圧電力AS	加東市藤田字北山736-7	39	26,681	7.8%
4	兵庫県動物愛護センター三木支所	高圧電力AS	三木市志染町窟屋1242-48	37	75,196	23.2%
5	兵庫県動物愛護センター但馬支所	高圧電力AS	養父市堀畑587	39	71,318	20.9%
6	兵庫県動物愛護センター淡路支所	高圧電力AS	淡路市塩田新島5-3	29	56,420	22.2%
合計				394	960,166	27.8%