

パブリック・コメントで提出された意見等の概要とこれに対する考え方

案 件 名 : 「兵庫県企業庁経営戦略（案）」
 意見等募集期間 : 令和6年2月15日（木）～ 令和6年3月6日（水）
 意見等提出件数 : 4件（1人）

項目等	意見等の概要	件数	県の考え方
Ⅲ 各事業の 取組方針・ 主な取 組み 1 水道用水 供給事業	(本文P.15) 震度6地域は分流式の方がよい のではないかと。	1	【その他】本文P.5 ご提案のあった「分流式」は、水道事業 ではなく下水道事業における下水の排除 方式となります。
Ⅲ 各事業の 取組方針・ 主な取 組み 1 水道用水 供給事業	(本文P.15) 阪神・淡路大震災を教訓に、台風・ 地震などの自然災害発生時における 断水リスクに備えて、市街化調整 区域への応急給水体制を確保でき ているとよいのではないかと。	1	【既に盛り込み済み】本文P.15 応急給水体制の確保については、基本 的に市町等の水道事業者の責務でありま すが、兵庫県企業庁においても近畿府県、 県内全市町等との協定に基づき、広域的 な応急給水、応急復旧の体制を確立して おり、災害発生時には市街化調整区域も 含め、相互応援に取り組んでいきます。
Ⅲ 各事業の 取組方針・ 主な取 組み 1 水道用水 供給事業	(本文P.15) 「内陸直下型地震（最大想定震度 7）でも通水機能が保持できるよ う」とあるが、この20年の間に新た な断層帯が発見されていることを 記載してはどうか。	1	【その他】本文P.15 県営水道施設については、老朽管更新 時に合わせて震度7級の内陸型直下地震 に対応できる耐震化を進めています。 なお、工業用水道事業についても同様 の想定を行っています（本文P.31）。
Ⅲ 各事業の 取組方針・ 主な取 組み 5 企業資産 運用事業	(本文P.65) 太陽光発電のために森林を削っ ていると聞いたが、大型駐車場やカ ーポートで行ってはどうかと。	1	【今後の取組の参考】本体P.65 兵庫県企業庁で行っている太陽光発電 は、ダム堤体への設置等、企業庁の既存イ ンフラを有効活用して整備したものであ り、森林伐採等の開発行為は行っていま せん。なお、いただきましたご意見につ きましては、今後の取組の参考にさせて いただきます。