

【仕様書別紙】

兵庫県姫路総合庁舎ほか15庁舎の電力調達対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	契約 種別	需要場所	契約 担当者	用途	電気供給 方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波 数(Hz)	受電方式	自動検 針装置 の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作 物の財産 分界点	保安上の 責任分界 点	自家発電設備の有 無と容量	蓄熱設備の 有無と容量	契約使用期間	計量日
1	姫路総合庁舎	高压	姫路市北条1-98	中播磨県民センター長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に 兵庫県が施設した6.6kV 遮断器電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	有 太陽光発電(常用) 30kW1台 3相200V	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
2	姫路土木事務所 福岡事業所	高压	神崎郡福岡町西田原尻 1994-4	中播磨県民センター長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に 兵庫県が施設した6kV遮 断器電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
3	中播磨健康福祉事務所 福岡保健所	高压	神崎郡福岡町西田原235	中播磨県民センター長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に 設置した開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
4	姫路港管理事務所	高压	姫路市飾磨区須加294	中播磨県民センター長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込柱上 に設置した6kV開閉器電 源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
5	西播磨総合庁舎	高压	赤穂郡上郡町光都2-25	西播磨県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引 込盤内開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	自家用発電機 250kVA 3相220V 太陽光発電(常用) 50kW 9台 40kW 1台 3相200V	無	令和8年4月24日～ 令和9年4月23日	24日
6	龍野庁舎	高压	たつの市龍野町富永1311-3	西播磨県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・精密級)	需要場所構内の第1柱に 設置した開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
7	赤穂健康福祉事務所	高压	赤穂市加里屋98-2	西播磨県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (普通級)	需要場所構内の第1柱に 設置した開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
8	龍野土木事務所 宍粟事業所	高压	宍粟市山崎町庄能400	西播磨県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引 込盤内開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
9	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高压	宍粟市波賀町日ノ原176-11	西播磨県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引 込盤内開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	非常用予備 発電装置 200kVA 3相220V	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
10	豊岡総合庁舎	高压	豊岡市幸町7-11	但馬県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に 設置した高圧気中開閉器 電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	非常用発電装置 200kVA 3相	無	令和8年4月2日～ 令和9年4月1日	2日
11	和田山庁舎	高压	朝来市和田山町東谷213-96	但馬県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に 設置した開閉器電源側接 続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
12	新温泉庁舎	高压	美方郡新温泉町芦屋 522-4	但馬県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に 設置した高圧気中開閉器 電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
13	但馬長寿の郷	高压	養父市八座町国木 594-10	但馬県民局長	官公署 (事務所、 研修・恒 泊施設)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内第1柱柱上 に設置した区分開閉器の 1次側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
14	養父土木事務所	高压	養父市八鹿町下網場320	但馬県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に 設置した高圧気中開閉器 電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	無	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
15	柏原総合庁舎	高压	丹波市柏原町柏原688	丹波県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器 (時間帯別・普通級)	需要場所における構内第 1柱上に兵庫県が施設し た開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	有 太陽光(常用) 20kW 1台 3相200V	無	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日	1日
16	洲本総合庁舎	高压	洲本市塩屋2-4-5	淡路県民局長	官公署 (事務所)	交流3相3 線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	電力需用用複合計 器(変成器付)(時間 帯別・普通級)	需給場所構内引込口に 県が施設した開閉器電源 側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	有 太陽光発電(常用) 50kW1台 10kW2台	無	令和8年4月23日～ 令和9年4月22日	23日

2 契約電力及び最大電力(令和6年9月～令和7年8月実績)

番号	施設名	契約 種別	需要場所	最大電力 (kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	231	123	140	169	199	207	231	160	158	204	208	221	202
2	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原尻 1994-4	49	18	19	35	47	39	38	26	17	41	49	42	32
3	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	25	15	8	15	24	20	22	12	12	23	24	23	25
4	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	30	18	13	22	25	29	25	17	21	26	30	27	23
5	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	169	87	103	139	154	147	169	151	116	126	136	162	113
6	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	272	190	91	192	218	226	178	118	106	256	272	271	228
7	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	39	18	11	22	29	31	28	15	21	30	33	39	32
8	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	14	9	8	12	12	11	14	11	12	12	12	11	11
9	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	29	22	19	17	21	20	29	16	18	21	24	27	23
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	137	103	93	110	119	117	123	90	96	124	133	137	134
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	162	64	34	57	104	89	126	56	85	126	153	162	132
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋 522-4	67	31	43	49	66	67	66	46	26	61	65	52	50
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木 594-10	190	125	105	91	130	190	175	143	112	115	128	167	140
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	48	25	25	36	48	47	47	21	27	33	32	35	30
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	190	136	134	161	182	187	174	139	141	158	187	190	164
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	111	95	99	103	96	106	92	95	101	100	104	111	107
合計				1,763	1,079	945	1,230	1,474	1,533	1,537	1,116	1,069	1,456	1,590	1,677	1,446

3 予定使用電力量(令和6年9月～令和7年8月実績)

番号	施設名	契約 種別	需要場所	予定電力 使用量 (kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	511,633	30,729	31,449	40,681	52,832	52,544	49,275	38,984	33,824	45,466	47,790	45,355	42,704
2	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻 1994-4	94,378	5,228	5,604	7,213	10,252	9,121	9,729	6,584	5,954	8,332	9,550	9,137	7,674
3	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	37,892	2,460	2,133	2,492	3,793	3,442	3,264	2,306	2,401	3,726	4,199	4,069	3,607
4	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	65,687	4,731	4,182	4,974	6,814	6,664	5,993	4,401	4,413	6,075	6,034	5,683	5,723
5	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	383,535	24,302	20,715	27,929	36,259	38,260	44,313	35,992	34,154	35,232	29,048	31,493	25,838
6	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	494,873	33,470	28,248	33,888	50,948	47,829	42,849	27,916	27,822	49,383	52,306	52,499	47,715
7	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	53,505	3,041	2,636	3,565	5,900	5,657	4,817	3,195	3,164	5,041	5,717	5,776	4,996
8	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	46,982	3,211	2,987	3,863	4,280	3,728	4,590	4,340	3,984	4,504	4,136	3,690	3,669
9	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	98,669	8,996	7,065	7,233	7,507	8,448	8,333	7,641	7,277	7,330	9,271	10,004	9,564
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	395,569	30,254	27,988	31,561	37,723	34,601	35,108	29,586	28,215	34,071	35,869	34,656	35,937
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	199,769	10,015	8,558	10,527	19,446	16,583	17,440	11,031	13,435	21,931	26,215	25,360	19,228
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋 522-4	147,412	8,587	7,555	10,746	16,700	15,887	15,524	9,145	8,325	15,434	15,278	12,638	11,593
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木 594-10	455,896	27,611	26,869	35,089	47,807	52,165	39,726	29,724	35,301	38,215	41,082	42,742	39,565
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	92,729	6,103	5,922	6,805	9,628	9,406	8,506	6,217	6,607	8,292	8,289	8,827	8,127
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	403,753	23,595	22,704	32,830	46,431	44,271	37,913	24,814	25,801	36,235	37,692	37,631	33,836
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	352,134	27,944	25,721	28,207	28,144	30,139	30,968	29,717	30,994	31,073	29,552	32,114	27,561
合計				3,834,416	250,277	230,336	287,603	384,464	378,745	358,348	271,593	271,671	350,340	362,028	361,674	327,337

4 蓄熱電力量(令和6年9月～令和7年8月実績)

該当なし

5 負荷率(令和6年9月～令和7年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	231	511,633	25.3%
2	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻 1994-4	49	94,378	22.0%
3	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	25	37,892	17.3%
4	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	30	65,687	25.0%
5	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	169	383,535	25.9%
6	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	272	494,873	20.8%
7	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	39	53,505	15.7%
8	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	14	46,982	38.3%
9	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	29	98,669	38.8%
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	137	395,569	33.0%
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	162	199,769	14.1%
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋 522-4	67	147,412	25.1%
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木 594-10	190	455,896	27.4%
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	48	92,729	22.1%
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	190	403,753	24.3%
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	111	352,134	36.2%
合計				1,763	3,834,416	24.8%