

令和 7 年 6 月

| 測定箇所   |           | 尼崎市   |       |       | 西宮市   |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大    | 最小    | 平均    | 最大    | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 1.1   | 0.8   | 1.0   | 1.1   | 0.9   | 1.0   |
| 色度     | 5度以下      | 0.7   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5   | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所   |           | 川西市(一庫) |       |       | 猪名川町(白金) |       |       |
|--------|-----------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大      | 最小    | 平均    | 最大       | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 1.1     | 0.9   | 1.0   | 1.1      | 0.9   | 1.0   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |

三田浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

令和 7 年 6 月

| 測定箇所   |           | 神戸市(北神戸) |       |       | 西宮市(第2) |       |       |
|--------|-----------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大       | 最小    | 平均    | 最大      | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 1.0      | 0.9   | 1.0   | 1.0     | 0.8   | 0.9   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所   |           | 西脇市(三田系) |       |       |
|--------|-----------|----------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大       | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 1.0      | 0.8   | 0.9   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |

神出浄水場送水系統

供給点毎日検査試験成績表

令和 7 年 6 月

| 測定箇所   |           | 神戸市(西神) |       |       | 三木市   |       |       |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大      | 最小    | 平均    | 最大    | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.9     | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.7   | 0.8   |
| 色度     | 5度以下      | 0.6     | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5   | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所   |           | 播磨町   |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大    | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7   | 0.6   | 0.7   |
| 色度     | 5度以下      | 0.7   | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

令和 7 年 6 月

| 測定箇所   |           | 姫路市(夢前) |       |       | 福崎町   |       |       |
|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大      | 最小    | 平均    | 最大    | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8     | 0.6   | 0.7   | 0.7   | 0.5   | 0.6   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所   |           | 太子町   |       |       | 高砂市   |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大    | 最小    | 平均    | 最大    | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.7   | 0.6   | 0.7   | 0.6   | 0.4   | 0.5   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 測定箇所   |           | 西脇市(船津系) |       |       |
|--------|-----------|----------|-------|-------|
| 測定項目   | 基準値       | 最大       | 最小    | 平均    |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8      | 0.6   | 0.8   |
| 色度     | 5度以下      | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度     | 2度以下      | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |