多田浄水場送水系統　　供給点毎日検査試験成績表

令 和　8 年　9 月

測定箇所		尼崎市			西宮市(東山台)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.7	0.3	0.6	1.0	0.8	0.9
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

測定箇所		川西市(一庫)			猪名川町(白金)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

三田浄水場送水系統　　供給点毎日検査試験成績表

令 和　8 年　9 月

測定箇所		神戸市(北神戸)			西宮市(第2)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	1.1	0.9	1.0	1.1	0.8	1.0
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

測定箇所		西脇市(三田系)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	1.1	0.9	1.0
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

神出浄水場送水系統　　供給点毎日検査試験成績表

令 和　8 年　9 月

測定箇所		神戸市(西神)			三木市（東部）		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

測定箇所		播磨町		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.8	0.7	0.8
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

船津浄水場送水系統　　供給点毎日検査試験成績表

令 和　8 年　9 月

測定箇所		姫路市(夢前)			福崎町		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.9	0.7	0.9	0.8	0.6	0.7
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

測定箇所		太子町			高砂市		
測定項目	基準値	最大	最小	平均	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.8	0.7	0.8	0.7	0.4	0.6
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

測定箇所		西脇市(船津系)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	1.0	0.8	0.9
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満