様式　２－１

第　　2026007-1　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　雨　　場内気温　19.3℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市 (東山台)	伊 丹 市	宝 塚 市 (中筋)
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		6:15	9:10	7:50	8:20	7:25
-	水温		21.0	23.8	21.7	21.9	20.1
-	残留塩素		1.1	0.5	1.0	0.9	1.0
-	採水者		岡邊	岡邊	青木	岡邊	岡邊
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.37	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.024	0.007	0.010	0.005
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.006	0.004	0.005	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010	0.035	0.015	0.019	0.011
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.010	0.003	0.005	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.009	0.006	0.007	0.004
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.4	-----	-----	-----	-----
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	13	15	14	15
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38	-----	-----	-----	-----
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	80	-----	-----	-----	-----
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2026007-2　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　雨　　場内気温　19.3℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		9:30	8:35			
-	水温		21.6	21.7			
-	残留塩素		1.0	1.1			
-	採水者		青木	青木			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	0.12			
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.005			
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002			
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.012			
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005			
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.03			
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15			
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.6			
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3			
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　雨　場内気温　19.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市(東山台)	伊丹市	宝塚市(中筋)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.5	1.0	0.9	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	38	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.7	2.6	2.6	2.2	2.2
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	80	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.4
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市(東山台)	伊丹市	宝塚市(中筋)
独1	水温	℃	21.0	23.8	21.7	21.9	20.1
独2	アルカリ度	mg/L	28	27	30	31	28
独3	電気伝導率	μS/cm	129	124	134	134	132
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独7	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独10	PFHxS	mg/L	0.000005未満	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　雨　場内気温　19.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　　目	目 標 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.1			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.4	2.5			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.4	-1.5			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.03			

独自検査項目

番号	項　　目	目 標 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
独1	水温	℃	21.6	21.7			
独2	アルカリ度	mg/L	29	28			
独3	電気伝導率	μS/cm	134	133			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独7	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独10	PFHxS	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　雨　　場内気温　19.3℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		6:00				
-	水温		20.9				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		岡邊				
1	一般細菌	個/mL	3200				
2	大腸菌	MPN/100mL	140				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満				
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
22	塩素酸	mg/L	-----				
23	クロロ酢酸	mg/L	-----				
24	クロロホルム	mg/L	-----				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
27	臭素酸	mg/L	-----				
28	総トリハロメタン	mg/L	-----				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
31	ブロモホルム	mg/L	-----				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07				
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.12				
36	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020				
39	塩化物イオン	mg/L	5.9				
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	38				
41	蒸発残留物	mg/L	85				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
47	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.9				
48	ｐＨ値	---	7.7				
49	味	---	-----				
50	臭気	---	藻臭				
51	色度	度	11				
52	濁度	度	3.5				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　雨　場内気温　19.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	38				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	85				
目25	濁度	度	3.5				
目26	ｐＨ値	---	7.7				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	8000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07				

独自検査項目

番号	項　　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	20.9				
独2	アルカリ度	mg/L	38				
独3	電気伝導率	μS/cm	117				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	キシレン	mg/L	0.04未満				
独6	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独7	ジアルジア	個/10L	0				
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独9	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独10	PFHxS	mg/L	0.000005未満				

様式　２－１

第　　2026007-3　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　18.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		6:45	7:15	8:25	7:55	8:50
-	水温		20.1	21.1	21.8	20.8	23.0
-	残留塩素		1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
-	採水者		上村	上村	上村	原	原
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.015	0.017	0.017	0.017
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003	0.005	0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.7	-----	-----	-----	-----
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	16	16	15	16
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	39	-----	-----	-----	-----
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	84	-----	-----	-----	-----
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2026007-4　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　18.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:10	9:30	9:15		
-	水温		21.8	23.3	22.7		
-	残留塩素		1.0	0.9	0.9		
-	採水者		上村	原	水島		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	0.09	0.08		
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	0.007	0.007		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.005		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017	0.017	0.017		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満	0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.007	0.007		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16		
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7		
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2		
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　18.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	39	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.9	3.1	2.3	2.7	2.5
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	84	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7	-1.7
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	20.1	21.1	21.8	20.8	23.0
独2	アルカリ度	mg/L	26	25	24	26	25
独3	電気伝導率	μS/cm	133	130	132	132	130
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独7	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独10	PFHxS	mg/L	0.000005未満	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　18.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.9	2.7	2.3		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-1.7	-1.7		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	21.8	23.3	22.7		
独2	アルカリ度	mg/L	25	24	25		
独3	電気伝導率	μS/cm	129	129	124		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独7	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独10	PFHxS	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　18.9℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:15				
-	水温		25.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		原				
1	一般細菌	個/mL	15000				
2	大腸菌	MPN/100mL	88				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000006				
21	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
22	塩素酸	mg/L	-----				
23	クロロ酢酸	mg/L	-----				
24	クロロホルム	mg/L	-----				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
27	臭素酸	mg/L	-----				
28	総トリハロメタン	mg/L	-----				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
31	ブロモホルム	mg/L	-----				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06				
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.28				
36	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.8				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.015				
39	塩化物イオン	mg/L	7.2				
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	37				
41	蒸発残留物	mg/L	84				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
46	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
47	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.3				
48	ｐＨ値	---	7.4				
49	味	---	-----				
50	臭気	---	藻臭				
51	色度	度	13				
52	濁度	度	3.3				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　18.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	37				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.015				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	84				
目25	濁度	度	3.3				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	38000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06				

独自検査項目

番号	項　　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	25.0				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	116				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	キシレン	mg/L	0.04未満				
独6	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独7	ジアルジア	個/10L	0				
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独9	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独10	PFHxS	mg/L	0.000005未満				

様式　２－１

第　　2026007-5　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市 (東部)	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:00	10:05	10:00	9:25	9:15
-	水温		23.5	23.3	23.3	23.5	23.7
-	残留塩素		0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
-	採水者		下城	青木	渡辺	青木	渡辺
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	15	15	15
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2026007-6　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		11:00				
-	水温		24.2				
-	残留塩素		0.8				
-	採水者		渡辺				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	-----				
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002				
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4				
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3				
49	味	異常でないこと	異常を認めない				
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
51	色度	5 度以下	0.5未満				
52	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市(東部)	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市(東部)	稲美町
独1	水温	℃	23.5	23.3	23.3	23.5	23.7
独2	アルカリ度	mg/L	29	29	28	29	29
独3	電気伝導率	μS/cm	131	131	132	133	133
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独7	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独10	PFHxS	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	24.2				
独2	アルカリ度	mg/L	29				
独3	電気伝導率	μS/cm	133				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独7	ジアルジア	個/20L	-----				
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独10	PFHxS	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:00				
-	水温		23.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		下城				
1	一般細菌	個/mL	880				
2	大腸菌	MPN/100mL	1.0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	-----				
21	ベンゼン	mg/L	-----				
22	塩素酸	mg/L	-----				
23	クロロ酢酸	mg/L	-----				
24	クロロホルム	mg/L	-----				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
27	臭素酸	mg/L	-----				
28	総トリハロメタン	mg/L	-----				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
31	ブロモホルム	mg/L	-----				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
35	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
36	銅及びその化合物	mg/L	-----				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
39	塩化物イオン	mg/L	6.3				
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
41	蒸発残留物	mg/L	-----				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00020				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
46	フェノール類	mg/L	-----				
47	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.2				
48	ｐＨ値	---	7.3				
49	味	---	-----				
50	臭気	---	かび臭				
51	色度	度	7.9				
52	濁度	度	1.9				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.9				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	1400				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				

独自検査項目

番号	項　　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	23.5				
独2	アルカリ度	mg/L	32				
独3	電気伝導率	μS/cm	107				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	キシレン	mg/L	-----				
独6	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独7	ジアルジア	個/10L	-----				
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独9	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独10	PFHxS	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2026007-7　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		6:45	9:00	8:00	7:55	9:25
-	水温		19.5	22.3	21.3	23.8	22.9
-	残留塩素		0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
-	採水者		金成	丹田	水島	丹田	佐々木
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	12	10	11
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2026007-8　　号

令 和 8 年 10 月 27 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:15	8:35	9:10		
-	水温		23.4	21.7	22.0		
-	残留塩素		0.6	0.9	0.9		
-	採水者		佐々木	水島	水島		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.7	12	11		
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
47	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4		
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3		
49	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	19.5	22.3	21.3	23.8	22.9
独2	アルカリ度	mg/L	18	18	19	19	19
独3	電気伝導率	μS/cm	102	102	105	100	102
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独7	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独10	PFHxS	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.9	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	23.4	21.7	22.0		
独2	アルカリ度	mg/L	18	19	18		
独3	電気伝導率	μS/cm	95	105	105		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独6	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独7	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独9	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独10	PFHxS	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　　天気　曇　　場内気温　19.1℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:10				
-	水温		18.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		金成				
1	一般細菌	個/mL	12000				
2	大腸菌	MPN/100mL	190				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) 及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	-----				
21	ベンゼン	mg/L	-----				
22	塩素酸	mg/L	-----				
23	クロロ酢酸	mg/L	-----				
24	クロロホルム	mg/L	-----				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
27	臭素酸	mg/L	-----				
28	総トリハロメタン	mg/L	-----				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
31	ブロモホルム	mg/L	-----				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
35	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
36	銅及びその化合物	mg/L	-----				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
39	塩化物イオン	mg/L	5.3				
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
41	蒸発残留物	mg/L	-----				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
46	フェノール類	mg/L	-----				
47	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.0				
48	ｐＨ値	---	7.4				
49	味	---	-----				
50	臭気	---	藻臭				
51	色度	度	4.9				
52	濁度	度	1.8				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和８年１月28日環境省告示第５号)				
検　査　期　日	令和８年１０月５日～令和８年１０月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和8年10月5日　天気　曇　場内気温　19.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.8				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	32000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				

独自検査項目

番号	項　　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	18.8				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	92				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	キシレン	mg/L	-----				
独6	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独7	ジアルジア	個/10L	-----				
独8	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独9	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独10	PFHxS	mg/L	-----				