

【別紙】  
兵庫県中央こども家庭センターほか3庁舎の電力調達 対象施設一覧

1 令和7年度基本情報

番号	施設名	契約種別	住所	用途	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間
1	兵庫県中央こども家庭センター	高压電力AS	明石市北王子町13－5	官公署(事務所他)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV断路器電源側接続	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
2	兵庫県福祉人材研修センター (指定管理者:(社福)兵庫県社会福祉協議会)	高压電力AS	神戸市中央区中山手通7丁目28番33号	研修所	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器	需要場所の構内柱上開閉器接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光発電10kw	無	令和7年4月11日 ～ 令和8年4月10日
3	兵庫県福祉センター (指定管理者:(社福)兵庫県社会福祉協議会)	高压電力AS	神戸市中央区坂口通2－1－1	公共施設(事務所・貸会議室等)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器	構内柱PAS一次側	構内第1柱上に設置した区分開閉器の電源側接続点	構内第1柱上に設置した区分開閉器の電源側接続点	有(受変電設備550KVA、非常用予備発電設備150KVA)	無	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
4	兵庫県こころのケアセンター (指定管理者:(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構)	高压電力AS	神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2	福祉施設	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構外の関西電力引込柱に関西電力が施設した開閉器負荷側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 ディーゼル(予備)98kVA 太陽光発電10kw	無	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
5	兵庫県川西こども家庭センター一時保護所	高压電力AS	川西市火打1丁目22－8	官公署(事務所他)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器	需要場所の構内柱上開閉器接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 ディーゼル(予備)50 kVA 太陽光発電10kw	無	—

2 契約電力(令和6年度実績) ※川西こども家庭センター一時保護所については、令和7年度開設のため10月までは令和7年度実績、以降平均値で算出

番号	施設名	契約種別	住所	契約電力(kW)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	兵庫県中央こども家庭センター	高压電力AS	明石市北王子町13－5	67	44	47	60	67	66	66	57	52	57	63	59	52
2	兵庫県福祉人材研修センター	高压電力AS	神戸市中央区中山手通7－28－33	63	59	59	59	59	63	63	63	63	63	63	63	63
3	兵庫県福祉センター	高压電力AS	神戸市中央区坂口通2－1－1	135	134	134	134	135	135	135	135	135	135	135	135	135
4	兵庫県こころのケアセンター	高压電力AS	神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	87	87	87
5	兵庫県川西こども家庭センター一時保護所	高压電力AS	川西市火打1－22－8	142	142	34	40	63	86	104	96	81	81	81	81	81
合計				495	467	362	381	412	438	456	439	419	424	429	425	418

3 電力使用量(令和6年度実績) ※川西こども家庭センター一時保護所については、令和7年度開設のため10月までは令和7年度実績、以降平均値で算出

番号	施設名	契約種別	住所	電力使用量(kWh)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	兵庫県中央こども家庭センター	高压電力AS	明石市北王子町13－5	252,523	16,357	17,494	20,288	25,386	26,196	24,447	20,098	17,830	22,351	23,570	19,383	19,123
2	兵庫県福祉人材研修センター	高压電力AS	神戸市中央区中山手通7－28－33	226,645	16,384	17,148	18,642	19,686	20,199	18,152	17,560	18,837	20,343	17,727	22,403	19,564
3	兵庫県福祉センター	高压電力AS	神戸市中央区坂口通2－1－1	505,460	38,296	39,577	40,067	45,325	44,688	43,115	43,078	39,414	42,148	43,078	43,655	43,019
4	兵庫県こころのケアセンター	高压電力AS	神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2	177,796	13,794	14,428	16,329	17,128	17,082	19,316	15,546	11,050	13,108	13,589	13,588	12,838
5	兵庫県川西こども家庭センター一時保護所	高压電力AS	川西市火打1－22－8	270,743	7,100	12,802	12,532	22,296	30,441	40,147	32,615	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562
合計				1,433,167	91,931	101,449	107,858	129,821	138,606	145,177	128,897	109,693	120,512	120,526	121,591	117,106

4 蓄熱電力量(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	電力使用量(kWh)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
合計																

5 負荷率(令和6年度実績)

番号	施設名	契約種別	住所	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	兵庫県中央こども家庭センター	高压電力AS	明石市北王子町13－5	67	252,523	43.0%
2	兵庫県福祉人材研修センター	高压電力AS	神戸市中央区中山手通7－28－33	63	226,645	41.1%
3	兵庫県福祉センター	高压電力AS	神戸市中央区坂口通2－1－1	135	505,460	42.7%
4	兵庫県こころのケアセンター	高压電力AS	神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1	135	505,460	42.7%
5	兵庫県川西こども家庭センター一時保護所	高压電力AS	川西市火打1－22－8	142	270,743	21.8%
合計				542	1,760,831	37.1%