

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
1	入札公告 4. 現場説明	疑問な点があれば10月9日(水)までに、書面(メール)にて照会してくださいとありますが、回答日時については何時になるのでしょうか。また、他社の質疑についてもご提示頂けるのでしょうか。ご教授お願い致します。	質問への回答は随時、行います。また、全ての質疑応答はホームページで公開します。
2	入札公告 6.. 入札参加者資格 (2)	建設業法に規定する総合評定値通知書を有しており、土木1式、とび・土工、解体の評価点がそれぞれ900点以上であることとありますが、その証拠書類として建設業の許可書及び総合評定通知値書は入札参加申込書の提出時には必要でしょうか。ご教示お願い致します。	入札者名簿で確認しますので、入札参加申込書の提出時には不要です。
3	入札公告 6.. 入札参加者資格 (3)	環境省指定の汚染土壌処理業者と、「3 汚染土壌の撤去、運搬、処分等」に係る業務は上記業者が受注者とともに責任をもって履行する旨の契約を交わすこと。とありますが、この意味は受注者と一体となって責任を履行するものであり、汚染土壌処理業者は入札の公平性により、入札参加者2社以上との契約は出来ないと解釈します。この解釈でよろしいでしょうか、ご教授お願い致します。	「受注者と一体となって責任を履行」することは落札後に発生する義務であり、汚染土壌処理業者が複数の入札参加者と仮契約を締結することを妨げるものではないと考えます。
4	入札公告 7. 参加申込方法	入札参加申込書、6. (3)に係わる証拠書類を提出することとありますが、証拠書類は汚染土壌処理業許可証の写し及び仮契約書でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	入札公告にある「仮契約書等」は、「仮契約書またはそれに類する書類」を意味します。汚染土壌処理業者一覧は環境省ホームページで確認できるので、許可証の写しは不要です。
5	入札公告 7. 参加申込方法	(10/11 大学課必着)とありますが、手持ちにて提出でもよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	手持ち提出でも可です。

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
6	入札参加にあたっての留意事項 3 その他	入札当日に、入札書と合わせて積算内訳書を提出していただきます。とありますが積算内訳書の追加事項の記入のしかた又、鏡には住所・商号・代表者氏名・押印が必要でしょうか。ご教授お願い致します。	1,600㎡、3,200tの汚染土壌を撤去し、清浄土で埋め戻す業務として、仕様書(案)の「3(1)汚染土壌撤去業務」から「(7)その他付随業務」までの項目を、解体工事設計書に加算して積算してください。 また、内訳書については、商号等の記載により提出者が誰かが分かるようになっていれば、代表者氏名・押印等は不要です。
7	仕様書 2 工事の概要 (2) 汚染深度	深度調査は現在実施中である。全区域について、汚染深度が1mと仮定する。調査結果により深度が上記仮定と異なることが判明し、処分すべき汚染土壌の量が変更となる場合は、変更契約により対応する。とありますが、工事に関する工程変更は設計変更になりますか。又、直接仮設費の変更項目は追加扱いになりますか。ご教授お願い致します。	設計内容が変更となった場合、変更対象とします。
8	仕様書 (7) その他付帯業務 ①	土壌汚染の状況及び工事の概要について、着工前に住民説明会を開催することとありますが、住民の範囲については別途ご指示があると解釈してよろしいでしょうか。(説明の対象範囲・主催者誰になりますか。) ご教授お願い致します。	別途指示します。主催は発注者であり、日時・会場等は発注者で調整しますが、説明及び資料作成等は、受注者に委任します。

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
9	仕様書 (7) その他付帯業務 ③	<p>土壌入替後、地下水汚染の有無を把握するために、地下水調査を実施することとありますが、現況の地下水調査は実施されているのでしょうか、また、調査位置・個所数の指定は別途指示があると解釈してよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。</p> <p>⇒ 土壌入替後に実施を要する地下水調査について、以下の項目をご回答ください。</p> <p>① 現状で地下水汚染が生じているか？生じている場合は地下水基準を超過した特定有害物質の項目と濃度をお教えてください。また地下水調査の測定項目をお教えてください。</p> <p>② 地下水調査を行う手法・構造に指定があるかお教えてください(裸孔・孔内水の採水、地下水観測井戸仕上げ・採水など)</p> <p>③ 地下水調査を行う箇所について、お教えてください。また現状深度調査を実施しているとのことですが各深度調査箇所のボーリング柱状図をご提供ください。(不透水層の位置、地下水位、地下水流向きなどを把握するため)</p> <p>④ 現状で地下水汚染が生じている場合、区域指定を解除するためには汚染土壌の入替後も定期的に地下水の採水・分析を行う必要があるが、その際の費用は本件入札に見込むかお教えてください。</p>	<p>現況の地下水調査は、深度調査と合わせて実施することとしています。</p> <p>①について、生じていません。</p> <p>②について、指定はありません。</p> <p>③について、深度調査終了後に受注者に提供します。</p> <p>④について、見込む必要はありません。</p>
10	入札公告 特記仕様書 他	<p>現場に配置する監理技術者は入札参加資格に「土木1式・とび、土工、解体」とあるのでそれぞれの監理技術者資格を重複して保有していれば1名での配置で認められると解釈してよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
11	工事費内訳 11頁	工事費内訳には「汚染土壌の撤去、運搬、処分等」の項目がありませんが、入札公告資料から入札参加者が別途、積算すると解釈でよろしいでしょうか。また、共通費・現場管理費・一般管理費は「汚染土壌の撤去、運搬、処分等」について別途積算（明細内訳が分かれます）するのでしょうか。ご教授お願い致します。	1,600㎡、3,200tの汚染土壌を撤去し、清浄土で埋め戻す業務として、仕様書(案)の「3(1)汚染土壌撤去業務」から「(7)その他付随業務」までの項目を、解体工事設計書に加算して積算してください。また、それに伴う共通費、現場管理費、一般管理費も別で積算してください。
12	工事費内訳 11頁～31	基礎撤去工事の積算内訳書については設計書の工事費内訳に記載の名称・数量・単位をもとに作成するでよろしいでしょうか。また、「汚染土壌の撤去、運搬、処分等」の積算内訳書は弊社様式にて作成でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	基礎撤去工事の積算内訳書に関する質問についてはお見込みのとおりです。「汚染土壌の撤去、運搬、処分等」の積算内訳書は様式任意です。
13	工事請負入札書 積算内訳書	入札する前に提出する積算内訳書は業務名称に合わせて「土壌入替撤去・処理業務」「旧2号館基礎部分解体撤去業務」として個別に提出するのでしょうか。入札金額は合算金額でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	積算内訳書は、それぞれの業務の内訳が分かれば体裁は問いません。入札金額は合算です。
14	工事請負入札書 積算内訳書	「土壌入替撤去・処理業務」「旧2号館基礎部分解体撤去業務」の積算内訳書は現在実施中の深度調査の内容を加味しておりません、地下水からの湧水の有無及び汚染土壌に地下水が触れている場合等が調査内容から判明した場合は、調査・準備・施工内容等の変更に係わる費用は変更契約に該当すると解釈してよろしいでしょうか、また施工条件が変更になるため工期についても変更契約が可能と判断してよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	変更契約のお問い合わせについては、お見込みのとおりです。工期変更の要否については、別途協議の上決定します。

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
15	仕様書 1	汚染土壌撤去工事と基礎部解体工事の着手手順は受注者の施工計画書で提示すればよろしいですか。施工計画書には施工コストが低い方で検討した方がいいですか。又、汚染土エリアを通行して施工を行うときは敷鉄板などで養生する方向になりますが、その時は共通仮設費の扱いで追加項目になります。考え方をご教授お願い致します。	着手手順は施工計画書により決定します。施工方法は法的に満足する工法を採用するものとし、工法選定は応札者に委任します。また、共通仮設費で必要と判断したものは別途変更の対象とします。
16	仕様書 2-(4)	他の業者との協力とありますが、優先業者の指定はありますか。指定等がありましたら、それに伴う工期変更の検討はあると考えてよろしいですか。ご教授お願い致します。	同一敷地内の別区画において「県立大学姫路工学キャンパス旧本館及び旧2号館解体工事」を受注している孔明建設(株)と協力し、工事を行って下さい。他業者との協力の伴う工期変更は考えておりません。
17	設計書 2-(1)-①	杭撤去工事の杭詳細・仕様を閲覧できませんか。施工方法の検討により金額が大きく変更する可能性があります。工法及び決まりごとの指定がありますか。ご教授お願い致します。	先端強制チャッキング工法で積算しています。
18	設計書 3-⑤	工事用進入路となる公道の清掃指示がありますが、具体的な場所は大学校内道路と特定して考えていいですか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。
19		浄化槽撤去工事において、内容物の現状をご教授お願い致します。	汚物等は撤去済みで、砂を入れている状態です。
20	図面M-05 他	排水工事で新設迂回工事がありますが、流入放流関係・施工期間等で制約がありますか、ご教授お願い致します。	春休み等、長期休みの期間に施工することを想定しています。具体的日時は、大学と相談し決定していただきます。

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務(10月8日受付分)

No	該 当	質 疑	回 答
21	撤去工事図面 4/10 他	指定されている仮囲い数量では作業エリアを包囲できませんが、敷地形状で必要ないと判断してよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	設計書の数量にて応札してください。
22	仕様書(5) 搬入する土壌の調査方法	埋め戻しを行う土壌に浄化等済土壌を用いた場合、その浄化済等土壌の品質を保証する分析結果のロット等に指定はありますでしょうか？	指定はありません。
23	仕様書(7) その他付帯業務 ②	<p>土壌汚染対策法(以下、土対法)第12条、同法第16条の届出や措置完了報告書など、必要となる書類の作成が含まれていますが、これらの資料作成は入札受注者が行い、成果物を姫路市へ提出する前に大学課へ提出・承認を得る流れで宜しいですか？</p> <p>また土対法の各届出・報告書は『兵庫県企画県民部管理局大学課』名義での提出となり、入札受注者が姫路市を訪問して各資料を提出する際は、大学課のご担当者様をご同席される認識で宜しいですか？</p>	資料作成について、お見込みの通りです。姫路市訪問の際の大学課担当者の同席は、必要に応じて判断します。