

兵庫県立大学姫路工学キャンパス土壌入替撤去・処理及び旧2号館基礎部分解体撤去業務

| 質問 No. | 図面番号 | 質 問 | 回 答 |
|--------|--------------------|---|---|
| 1 | 入札公告 | P1, 8. 最低制限価格 無 と記載ある。 P2、【落札者の決定方法】 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。と記載あるが、いずれが正であるかご教授ください。 | 最低制限価格は設けていません。ご指摘のP2の記載は、「最低制限価格を設けた場合」に係るものです。 |
| 2 | 仕様書 (案) 2 工事の概要 | 【仕様書P1】 (2) 汚染深度が1mを超えた場合は、工期延長を含む範囲で変更契約となるかご教授ください。 | 1mを超えたことをもって直ちに工期延長とするわけではありませんが、工期延長も含めて変更契約の対応を検討します。 |
| 3 | 仕様書 (案) 3 汚染土壤の・・・ | 【仕様書P1】 (1) ①一般事項 防塵フェンスの仕様をご教授ください。 | 姫路市に提出する土地の形質の変更届出書等において、市から施行方法が環境省令の基準に適合すると認められることです。 |
| 4 | 仕様書 (案) 3 汚染土壤の・・・ | 【仕様書P1】 (1) ②掘削業務 掘削、積込みの見込み体積をご教授ください。 | 10mメッシュで16区画が形質変更時要届出区域ですので、概算で1,600m ³ +αを見込んでいます。汚染深度が1mを超えた場合については、実績報告に基づき精算します。 |
| 5 | 仕様書 (案) 3 汚染土壤の・・・ | 【仕様書P2】 (3) 汚染土壤の処理に係る見込みの重量をご教授ください。 | 汚染土壤を1,600m ³ として、概算で3,200tを見込んでいます。汚染深度が1mを超えた場合については、実績報告に基づき精算します。 |
| 6 | 仕様書 (案) 3 汚染土壤の・・・ | 【仕様書添付図面】鉛の汚染濃度、鉛含有値が、1,000mg/kgの場合は、入札時の工事費内訳書の処分単価に加えて追加で、変更契約の範囲となるかご教授ください。 | 変更契約の対象とします。 |
| 7 | 仕様書 (案) 3 汚染土壤の・・・ | 【仕様書P4】 (7) その他付随業務 ③観測井戸設置は、本工事内であるかご教授ください。 | 地下水調査は本工事の範囲内ですが、その方法は落札者の判断になります。工事後も定期的に調査することは見込んでいません。 |