

Life partner Arena（兵庫県立総合体育館）指定管理者公募にかかる質疑回答について

1 資料修正について

別添1「資料修正箇所一覧」をご確認ください。

2 質問及び回答

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
1	2-1	募集要項	P11 (8) 応募書類	様式6の事業計画書について、「ワード・エクセルで作成し、電子データをUSB等で提出」とありますが、前回の公募や他の兵庫県の公募案件では、ワードの様式に合わせ「パワーポイント(PowerPoint)」で作成し、PDFにした電子データをUSBに保存して提出させていただいております。今回の応募においても、同様の形式で提出させていただいても良いでしょうか。	募集要項を修正し、応募書類については、ワード・エクセル以外のデータで提出可能としております。別添1「資料修正箇所一覧」を添付しておりますので、ご確認ください。
2	2-1	募集要項	P9 (3) 応募者の資格	応募条件の「ウ 兵庫県内に事務所を置く法人等であること」とありますが、本店や支店など、登記している事務所との理解でよいでしょうか。	お見込のとおり登記している本店、支店、営業所等を想定しており、登記上の住所が兵庫県内であることを応募条件としております。
3	2-1	募集要項	P12、P13 10 選定方法 (1) 選定の手順	2次審査（ヒアリング）について、既に開催の日程（予定）や応募者の参加人数が決まっていれば、ご教示ください。弊社は、共同事業体で応募予定のため、グループ全体で5名程度の参加人数を確保していただけると助かります。また、前回の公募では、説明3分、質疑応答15分でしたが、前回同様のヒアリングとの理解でよいでしょうか。	2次審査の詳細（日時、場所等）については、応募書類受付後、各応募者に対して通知予定です。参加人数、説明時間等についても、その際にお知らせします。なお、現時点では、10月下旬に2次審査の開催を予定しております。
4	2-1	様式集	応募書類一覧表	応募書類内において、押印が必要な書類はございますでしょうか。	様式1～様式11については、全て押印不要です。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
5	2-1	様式集	応募書類一覧表	グループで応募する場合、グループ名の記載が必要な応募書類は様式4のみでよろしいでしょうか。	お見込のとおり様式集において、共同事業体の名称の記載が必要な書類は、様式4のみとなります。
6	2-1	様式集	応募書類一覧表	法人又は団体のパンフレットが無い場合、これに類する会社紹介資料等でも問題ございませんでしょうか。	問題ございません。
7	2-1	様式集	P1 様式1	グループで応募する場合、様式1については、グループで1枚提出するという理解でよろしいでしょうか。	共同事業体における代表企業（団体）のみ提出してください。各構成企業（団体）については、提出不要です。
8	2-1	様式集	P5 様式5	グループで応募する場合、様式5については、構成団体毎に提出するという理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおり代表企業（団体）も含めた各企業（団体）ごとに提出してください。
9	2-1	様式集	P2、P3 様式2、様式3	財政状況に累積損益を記載する箇所がありますが、設立当初からの累積損益を記載するのは難しいため、令和3・4・5年度の当期損益のみの記載でよろしいでしょうか。	貸借対照表等を確認のうえ、各年度における累積損益を記載願います。
10	2-2	募集要項	P5 (5) 県民利便施設に関する事項	「県民利便施設（食堂、自動販売機等）を外部委託の場合は、使用料及び光熱水費を外部委託業者の負担とし、指定管理者の収入とすることができます。」と記載がありますが、その場合、指定管理者は、県に対して使用料を支払う必要はありますかでしょうか。どの項目に計上するかも合わせてご教示ください。	食堂、自動販売機等を外部委託によって、営業・設置する場合、県に対する使用料の支払いは不要です。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
11	2-2	資料集	P22 (3) 受講に係る料金の基準額	受講に係る料金の基準額とは、管理水準書P12に記載のある「体育・スポーツの多彩な講座」を行う際の上限額という認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおり認識で問題ございません。なお、条例及び規則に基づかないイベントや講座については、管理水準書P15に記載の自主事業により実施することができます。
12	2-2	資料集	P22 (3) 受講に係る料金の基準額	受講に係る料金の基準額について、「1人1講座につき」金額が定められていますが、1講座ごとに、回数や時間の規程はありますでしょうか。	回数や時間の定めはございません。
13	2-2	管理水準書	P11 5-2 回数券・定期券の取扱い	現指定管理期間中（R6年度まで）に販売した回数券・定期券を、次期指定管理期間（R7年度以降）に利用した場合の費用負担について、ご教示ください。	現指定管理期間においては、回数券等の販売収入は、実際に収入した年度に、「収入」として計上しています。そのため、R6年度に回数券等を販売すると、R6年度の収入として計上されるため、R7年度に回数券等が利用されたとしても、R7年度の収入には計上されません。
14	2-2	資料集	P28、P37 5 県有備品一覧表 10 令和5年度各種リース契約	県有備品、及びリース備品以外の備品はありますでしょうか。	本資料集に記載の県有備品、リース備品に加えて、施設に付帯する財産（機械設備等）などについても、管理が必要となります。ただし、リース備品については、R7年度以降、継続契約を行わないものもご教示しますので、ご注意ください。
15	2-2	募集要項	P8 責任分担表	資料集にある県有備品について、現状は問題なく使用されているとの認識でよろしいでしょうか。また、劣化・破損等が発生し、貴県と協議し更新することとなった場合、その購入費用（費用分担）について、ご教示ください。	県有備品については、問題なく使用することができます。また、経年劣化等により、備品の修繕等が必要となった場合の費用負担については、次期指定管理者との協定書において、別途定めることとなります。
16	2-2	募集要項	P6 ⑤ 修繕費等の取扱い	大規模修繕（県が担当）の中で、次期指定管理期間に予定しているものがありましたら、ご教示ください。	募集要項P6に記載の大規模修繕については、次期指定管理期間中も含め、現時点では、予定しているものはございません。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
17	2-2	募集要項	P6 ⑤ 修繕費等の取扱い	今年度（令和6年度）に、現指定管理者によって実施予定の小規模修繕がありましたら、ご教示ください。	小規模修繕については、現指定管理者の判断の下、施設運営に関わる緊急性の高い修繕等をその都度行うものであるため、事前に定まった計画等はありません。
18	2-2	管理水準書	P4 第5節 風呂用機器清掃点検業務	風呂用濾過材の入替予定はありますでしょうか。また、ある場合の費用負担（貴県・指定管理者）について、ご教示ください。	現時点で入替予定はありません。
19	2-2	管理水準書	P5 第9節 電気設備	電気設備の停電点検、連結送水管耐圧試験、フロン排出抑制法定期点検、特殊建築物定期調査について、それぞれの次回点検該当年度をご教示下さい。	次回点検該当年度は、以下のとおりです。 【次回点検該当年度】 ①電気設備の停電点検：R7年度 ②連結送水管耐圧試験：R7年度 ③フロン排出抑制法定期点検：R9年度 ④特殊建築物定期調査：R9年度
20	2-2	管理水準書	P7 第12節 消防設備	消防設備点検について、連結送水管・屋内消火栓の耐圧試験及び消火器交換等業務の次回の実施年度をご教示ください。	次回実施年度は、以下のとおりです。 【耐圧試験】 ①連結送水管：R7年度 ②屋内消火栓：R7年度 【消火器交換等業務】 ①連結送水管：R7年度 ②屋内消火栓：R7年度
21	2-2	管理水準書	P10 2 保安警備	保安警備員について、警備時間が定められておりますが、宿泊者が存在しない時間帯については、機械警備への変更は可能でしょうか。	安全、防犯上の観点から、原則警備員配置による保安警備を行ってください。
22	2-2	募集要項	P6 ⑨ 事業所税について	事業所税については、資料集P33「令和5年度管理経費等実績額調実績」のどの項目に含まれていますでしょうか。	事業所税は発生していません。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
23	2-2	様式集	P24 様式7 収支計画書	支出の部の「収益金」とは、どのようなものを想定されていますでしょうか。	施設の原状回復などに必要となる収益的支出を想定しておりますが、修繕費については、「修繕費」の項目に計上していただければと思います。
24	2-2	資料集	P33、P41 6 令和5年度管理経費等実績額調 13 利用料金収入	鳴尾浜球場観戦者による本施設の駐車場利用は、ありますでしょうか。また、利用がある場合、どのくらいの収入減を想定されていますでしょうか。	鳴尾浜球場の一部利用者の方が、本施設の駐車場を利用していることは把握しておりますが、詳細な人数及び駐車台数等は把握しておりません。
25	2-2	管理水準書	P13 10 駐車場の運営	条例に基づく料金設定について、柔軟に変更することは可能でしょうか（1時間あたりの料金設定を設けるなど）。	兵庫県立体育施設の設置及び管理に関する条例に基づき、基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、料金をご提案いただくことは可能です。
26	2-2	管理水準書	P13 10-4 利用料金等の減免基準	障害者及びその介護者の駐車場利用について、営業時間外は、減免対象外との認識でよろしいでしょうか。	施設内の無料処理機により対応する必要があるため、施設開館時間内に減免処理できた方が減免対象となります。
27	2-2	資料集	P20、P21 (2) 附属設備の利用料金の基準額	大型車の利用実績をご教示ください。また、利用方法についてもご教示ください。	大型車の利用実績は、把握しておりません。また、大型車の特に決まった駐車スペースはございませんが、基本的には、西側スペースに駐車していただいております。
28	2-2	資料集	P34 7 令和5年度建物修繕費明細表	駐車場ライン引きとありますが、補修図面及び補修範囲をご教示ください。また、区画の変更を提案することは可能でしょうか。	補修図面は、持ち合わせておりません。補修範囲は、別添2の赤枠箇所です。また、区画の変更をご提案いただくことは可能ですが、別途県との協議が必要となります。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
29	2-2	管理水準書	P13 10-3 料金精算機等の取り扱い	設備図を提供頂けませんでしょうか。	設備図については、持ち合わせておりません。
30	2-6	管理水準書	P13 10 駐車場の運営	駐車場の運営におきまして、大型車（バス）の駐車場所の指定はございますでしょうか。	特に指定はございませんが、基本的には、西側スペースに駐車していただいております。
31	2-6	募集要項	P20 〔別表2〕現行の職員配置状況	開館日のスタッフ配置状況（シフト）をご教示いただけますでしょうか。また、宿泊者あり・宿泊者なしそれぞれの夜間のスタッフ配置状況（当直人数）もご教示いただけますでしょうか。	スタッフのシフトについては、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。また、夜間については、現指定管理者が自社で雇用する保安警備員で、宿泊者対応も行っています。詳細については、管理水準書P10をご確認ください。
32	2-6	管理水準書	P3～P14 II 維持管理、III 運営管理	施設の敷地内には、大変多くの草木が生い茂っていると思いますが、「管理水準書」には、植栽管理業務の記載がありませんでした。植栽管理にあたり、管理水準等はございますでしょうか。	植栽管理についての管理水準はございませんが、植栽の状況に応じて適宜実施し、利用者が、安心・快適に本施設を利用できるように、常時良好な状態の維持に努めてください。
33	2-9	募集要項	P9 (3) 応募者の資格 ①ウ	「兵庫県内に事務所を置く法人等であること。」と記載がありますが、事務所とは現場事務所ではなく、本社、支店、営業所のいずれかという認識でしょうか。	登記している本店、支店、営業所等を想定しており、登記上の住所が兵庫県内であることを応募条件としております。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
34	2-9	募集要項	P11 (8) 応募書類	「様式6～8については、公平な審査のため応募者もしくはグループ名の表記は行わないください。」と記載がありますが、正本・副本ともに社名表記をしないということでしょうか。 また、正本は原本を提出予定としておりましたが、コピー等を行い、社名を隠す加工を行ったものの提出でよろしいでしょうか。	正本、副本ともに社名等の記載を行わないようにしてください。なお、社名等の記載を行うことができない書類は、様式集に掲載している様式6～8のみとなりますので、これらの様式作成の際は、社名等を記載せずに作成いただきますようお願いいたします。
35	2-9	様式集	P25 様式8 管理運営実績	実績が8件以上になる場合、適宜欄の追加及び、枚数の追加を行ってもよいでしょうか。 また、概要欄には、どのような内容を記載する想定でしょうか。会社としての取り組み等の記載ということでしょうか。	お見込のとおり適宜欄の追加及び、枚数の追加を行っていただいても問題ございません。概要欄については、各応募者におけるLife partner Arena（兵庫県立総合体育館）及びその類似施設における管理運営業務実績の概要を記載してください。
36	2-9	募集要項	P12 (1) 接触の禁止	選定委員への意図しない接触を防ぐため、選定委員をご開示いただけますでしょうか。	委員が事前に判明することにより、公正な審査・選定に支障が生じる可能性があるため、公募時の段階では公表しておりません。
37	2-9	募集要項	P20 〔別表2〕現行の職員配置状況	Life partner Arena（県立総合体育館）の職員数について、募集要項に記載の人数は総員人数という認識でよろしいでしょうか。 上記の通りであれば、それぞれの1日の出勤人数をご教示ください。	お見込のとおり総人員数という認識で問題ございません。1日の出勤人数については、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
38	2-9	管理水準書	P9 1-1 作業要領等	ゴミ処分において、現在の処分事業者をご開示ください。	処分事業者は、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
39	2-9	様式集	P15 4 管理運営体制について	「①総括的な方針について」は、別紙可、枚数適宜という認識でよろしいでしょうか。また、枚数適宜とはおおよそ何枚程度を想定されていますでしょうか。	お見込のと通りの認識で問題ございません。別紙の枚数については、特段の指定はございませんので、記載内容に合わせて、作成いただきますようお願いいたします。
40	2-9	管理水準書	P28、P32 別紙6-①、別紙6-⑤	昇降機及び小荷物昇降機の現行の点検業者をご教示ください。	点検業者は、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
41	2-9	管理水準書		建築基準法第12条にかかる特定建築物定期調査業務や建築設備検査、防火設備定期点検等は、管理業務の対象となりますでしょうか。 対象であれば、特定建築物定期調査業務の前の実施年度、防火設備点検にかかる対象物（防火扉、シャッターなど）の枚数等をご教示ください。	全て管理業務の対象となります。特定建築物定期調査業務の前回実施年度等は、以下のとおりです。 ①前回実施年度：R3年度 ②防火扉：29枚 ③シャッター：なし
42	2-9	管理水準書	P3 II 維持管理	施設の維持管理にかかる点検において、それぞれの実際の点検事業者と金額をご教示ください。	施設維持管理にかかる点検事業者及び委託金額については、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
43	2-9	管理水準書	P4 第3節 設備運転管理業務	常駐設備員の現行の体制（タイムスケジュール等）をご教示ください。	タイムスケジュールは、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
44	2-9	管理水準書	P4 第4節 建築物環境衛生管理業務	残留塩素測定の対象検体数をご教示ください。	4か所です。
45	2-9	管理水準書	P4 第4節 建築物環境衛生管理業務	空気環境測定のポイント数をご教示ください。	空気環境測定のポイント数については、提案によるものとします。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
46	2-9	管理水準書	P4 第4節 建築物環境衛生管理業務	ろ過機の詳細(メーカー・仕様)をご教示ください。	メーカー・仕様は、以下のとおりです。 ①メーカー：オルガノ ②仕様：オルガノASF型 急速ろ過装置 ③台数：2台
47	2-9	管理水準書	P5 第7節 機械警備業務	現行の警備会社をご教示ください。	施設防犯上の観点から開示できません。
48	2-9	管理水準書	P5 第9節 電気設備	電気設備の室内機・室外機の詳細(仕様等)があればご提示ください。	メーカー・仕様は、以下のとおりです。 【室内機】 ①メーカー：ダイキン工業株式会社 ②仕様：天井埋込型カセット形(二方向吹出形) 【室外機】 ①メーカー：ダイキン工業株式会社 ②仕様：空冷ヒートポンプ
49	2-9	管理水準書	P5 第9節 電気設備	非常用発電機の30%以上の負荷試験に関する記載がありませんが、実行しないという認識でよろしいでしょうか。また、非常用発電機の原動機はガスタービンという認識でよろしいでしょうか。	負荷試験は毎年実施しておりますので、実施してください。また、原動機はディーゼルエンジンです。
50	2-9	管理水準書	P6 第10節 空調設備	冷却塔の水質検査は対象外でしょうか。	管理業務の対象となります。
51	2-9	管理水準書	P6 第10節 空調設備	プレフィルター清掃の枚数・頻度をご教示ください。	プレフィルターの枚数は、83枚です。清掃頻度は、提案によるものとします。
52	2-9	管理水準書	P6 第10節 空調設備	ファンコイルの詳細(型式・型式別の台数)についてご教示ください。	詳細は、以下のとおりです。 ①天井埋込型(1200型)：1台 ②天井埋込型(800型)：24台 ③天井埋込型(600型)：55台 ④天井埋込型(400型)：1台 ⑤天井吊下型(1200型)：2台

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
53	2-9	管理水準書	P6 第10節 空調設備	中央監視装置の点数をご教示ください。	1台です。
54	2-9	管理水準書	P6 第10節 空調設備	フロン排出抑制法に基づくフロンの定期点検の詳細(台数)をご教示ください。	5台です。
55	2-9	管理水準書	P7 第11節 給排水設備 第12節 消防設備	連結送水管とホースの耐圧試験の詳細(台数・対象年)についてご教示ください。	詳細は以下のとおりです。 【台数】 ・連結送水管：1台 ・ホース：41台 【耐圧試験対象年度】 ・連結送水管：R7年度 ・ホース：R7年度
56	2-9	管理水準書	P27 別紙5	防火設備の機器表があればご提示ください。	機器表はございません。
57	2-9	管理水準書	P27 別紙5	防火扉29か所は、全て煙感知器と連動しているという認識でしょうか。	お見込のとおりです。
58	2-9	管理水準書	P9 2 清掃	清掃員の現行の体制(タイムスケジュール等)をご教示ください。	タイムスケジュールは、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
59	2-9	管理水準書	P37 別紙7-③	空調吹口の台数をご教示ください。	142台です。
60	2-9	管理水準書	P37 別紙7-③	照明器具の台数をご教示ください。	1,798台です。
61	2-9	管理水準書	P9 2 清掃	各清掃において高所作業台が必要な作業があるかご教示ください。	施設宿泊棟の窓ガラス(外側)清掃を高所作業で行っております。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
62	2-9	管理水準書	P37 別紙7-③	ガラスの清拭の対象面積についてご教示ください。	面積については、図面が、スポーツ振興課に保管されておりますので、閲覧されたい方は、日程調整のうえ募集要項P18「14 問合せ先」に記載の場所へお越しく下さい。
63	2-9	管理水準書	P10 1 安全巡視	安全巡視の現行の体制(タイムスケジュール等)についてご教示ください。	タイムスケジュールは、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
64	2-9	管理水準書	P10 2 保安警備	保安警備の現行の体制(タイムスケジュール等)をご教示ください。	警備時間は、管理水準書P10をご覧ください。タイムスケジュールは、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。
65	2-9	その他		管理水準書以外で点検等を実施している場合は、項目名と回数、委託先名及び業務別の委託費を開示ください。	現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。管理水準書以外の業務が必要かどうかは、各応募者でご判断ください。
66	2-9	その他		清掃作業基準表(場所と床材と面積)の開示または定期作業の面積を開示ください。	場所については、提案によるものとします。面積等については、図面が、スポーツ振興課に保管されておりますので、閲覧されたい方は、日程調整のうえ募集要項P18「14 問合せ先」に記載の場所へお越しく下さい。
67	2-9	その他		R5以外の過去4年の修繕額とR7に予定されている修繕があれば事業名と修繕予定額をご教示ください。	過去4年の修繕額は、別添3のとおりです。なお、現時点で予定しているR7年度における修繕予定はございません。
68	2-9	管理水準書	P4 第4節 建築物環境衛生管理業務	4-2の検査・測定等に浴槽水の水質検査が記載ありませんが対象外でしょうか。	「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づき、検査を行ってください。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
69	2-9	管理水準書	P4 第4節 建築物環境衛生管理業務	4-2の検査・測定等に浴槽水の水質検査が対象となる場合は、項目と箇所数をご教示ください。	水質検査の対象となる検査項目等は、以下のとおりです。 【検査項目】 ・レジオネラ菌 ・残留塩素測定 【箇所数】 ・4箇所
70	2-9	管理水準書	P4 第5節 風呂用機器清掃点検業務	風呂用ろ過器のろ材の交換は、別途という認識でよろしかったでしょうか。	風呂用ろ過器のろ材の交換についても、管理業務の中に含まれるため、指定管理料の中で行っていただく必要があります。
71	2-9	管理水準書	P4 第5節 風呂用機器清掃点検業務	風呂用ろ過器のろ材の交換を費用として含む場合は、直近の実績(製品名・数量・頻度)をご教示ください。	直近の交換実績等は、以下のとおりです。 ①製品名：不明 ②数量 (A) シャモット(シリカ)230L ・砂利2～4mm /30L ・砂利4～8mm/30L ・砂利8～12mm/30L ・砂利12～20mm/30L (B) シャモット(シリカ)120L ・砂利2～4mm /15L ・砂利4～8mm/15L ・砂利8～12mm/15L ・砂利12～20mm/15L ③交換頻度：3年毎
72	2-9	管理水準書	P6	ガスヒートポンプの現状の累計の運転時間をご教示ください。	別添4のとおりです。
73	2-9	その他		管制設備の詳細(メーカー・保守点検会社等)についてご教示ください。	管制設備機器のメーカーは、ニッタン株式会社です。保守点検会社については、現指定管理者のノウハウに関する部分であるため開示できません。

質問番号	受付番号	資料名	ページ・項目	質問	回答
74	2-9	管理水準書	P37 別紙7-③	ワックス仕上げについて、剥離洗浄は別途という認識でよろしいでしょうか。	ワックス仕上げの剥離洗浄についても、定期清掃業務の中に含まれ、指定管理料の中で行っていただく必要があります。
75	2-9	管理水準書	P37 別紙7-③	高所作業台が必要な場合の高さと日数をご教示ください。	各自ご判断ください。
76	2-9	管理水準書	P9 第2節 廃棄物収集運搬処理	廃棄物の過去実績(発生量・種類等)をご教示ください。	廃棄物の実績は把握しておりません。

資料修正箇所一覧

○Life partner Arena（兵庫県立総合体育館）・兵庫県立海洋体育館
令和6年度 指定管理者 募集要項

【P11 (8) 応募書類】

以下に示す1～9の所定の書類を提出してください（別添「様式集」参照）。各様式の制限枚数を越えたものについては、審査対象から除外しますのでご注意ください。

~~応募書類6（様式6～様式8）は、Word又はExcelで作成し両面印刷としてください。~~

~~応募書類1～8については、必ず電子データも合わせて提出願います。電子データは、ワード又はエクセルで作成し、データをUSB等に収容してください。~~

【P11 (8) 応募書類】

誤			正	
9	<p>○法人にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人の登記簿謄本 ・過去3年間の <ol style="list-style-type: none"> 1) 兵庫県税：納税証明書（3）（※6） 税目「5 全税目（個人県民税及び地方消費税を除く）」 2) 国税：納税証明書（その3の3） 3) 貸借対照表 4) 損益計算書 <p>○その他の団体にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・応募書類を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去2か年の収支決算書 	→	9	<p>○法人にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人の登記簿謄本 ・兵庫県税：納税証明書（3） 税目「5 全税目（個人県民税及び地方消費税を除く）」 ・国税：納税証明書（その3の3） ・過去3か年の <ol style="list-style-type: none"> 1) 貸借対照表 2) 損益計算書 <p>○その他の団体にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・応募書類を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去2か年の収支決算書

※1～※6（略）

※1～※6（略）

※7 副本については、全てコピー可。

○Life partner Arena（兵庫県立総合体育館）様式集
兵庫県立海洋体育館 様式集


【応募書類一覧表】

誤			正	
9	<p>○法人にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人の登記簿謄本 ・過去3年間の <ol style="list-style-type: none"> 1) 兵庫県税：納税証明書（3）（※6） 税目「5 全税目（個人県民税及び地方消費税を除く）」 2) 国税：納税証明書（その3の3） 3) 貸借対照表 4) 損益計算書 <p>○その他の団体にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・応募書類を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去2か年の収支決算書 	→	9	<p>○法人にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人の登記簿謄本 ・兵庫県税：納税証明書（3） 税目「5 全税目（個人県民税及び地方消費税を除く）」 ・国税：納税証明書（その3の3） ・過去3か年の <ol style="list-style-type: none"> 1) 貸借対照表 2) 損益計算書 <p>○その他の団体にあつては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・応募書類を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去2か年の収支決算書

※1～※5（略）

※1～※5（略）

※6 副本については、全てコピー可。



令和元年度建物修繕費明細表

別添3-①

番号	事業名	備考
1	1F大体育室向けスロープ改修	
2	大体育室観覧席手すり修理	
3	5階EV前天井照明灯カバー取替	
4	中体育室用具庫ドア修理	
5	大体育室北側扉鍵修理	
6	給湯シャワー用循環ポンプ修理	
7	格技室Bコンセント改修	
8	駐車場樹木伐採工事	
9	宿泊室天井修繕	
10	自火報端子盤部分補修	
11	卓球台修理	
12	チップアイスディスペンサー修繕	
13	6F男子浴室床タイル改修工事	
14	管理系統冷温水1次ポンプ マグネットスイッチ交換工事	
15	大体育室器具庫ドア修繕	
16	受電室Vベルト不具合修繕	
17	大体育室用具庫ドア ヒンジ取替工事	
18	シャワー用給湯循環ラインポンプ修繕	
19	消防設備不良箇所改修(令和元年度)	
20	正面入口自動ドア修理工事	
21	大体育館玄関ドア修理調整工事	

総修繕費(1~21計)	4,011,813 円
-------------	-------------

令和2年度建物修繕費明細表

別添3-②

番号	事業名	備考
1	6F 女子浴室床タイル改修工事	
2	大体育館玄関前マット取り換え工事	
3	食堂ダムウェーター漏電ブレーカー増設工事	
4	6階風呂用循環還り圧カスイッチ整備作業	
5	パワーマックス 電源基盤,コントロールボックス改修	
6	体操用カーペット修理	
7	2F フィットネスジム網戸修理	
8	キューブアイスメーカー改修工事	
9	2F 食堂厨房グリストラップ詰まり貫通作業	
10	冷温水ポンプ交換工事	
11	小体育館天井モルタル化粧梁 浮き箇所の研り改修	
12	格技室コンセント絶縁改修工事	
13	トレーニングルームコンセント増設工事	
14	兵庫県立総合体育館網戸整備工事	
15	男子・女子シャワー室床タイル改修工事	
16	小体育館ケレン撤去塗装工事	
17	クロス・巾木貼替 工事	
18	中央監視上位機器更新及び計測スパン変更	
19	トイレ用マグネットスイッチ取替工事	
20	中体育室 床改修 工事	
21	吸引式冷温水機 気密テスト及び真空保持部品交換作業	
22	貯湯槽ブローバルブ更新工事	
23	格技室A内エアコン洗浄、ドレンアップ取付	
24	屋外ベンチ改修工事	
25	男女シャワー室換気扇取替	
26	事務所・体育館系統ファンコイルユニット更新工事	
27	6F給湯循環用ラインポンプ修理作業	
28	防排煙制御設備 誤警報改修	

総修繕費(1~28計)

21,301,046 円

令和3年度建物修繕費明細表

別添3-③

番号	事業名	備考
1	地下給湯循環ポンプ更新工事	
2	シャワー室排水目皿調整	
3	2階階段天井塗装工事	
4	受水槽入水バルブ交換	
5	6Fボイラ遠隔端子基盤取付	
6	1階厨房倉庫 排水管漏水修理	
7	大体アクリルドーム取換工事	
8	1階トイレ排水管洗浄作業	
9	パワーマックス部品交換作業	
10	大体育室系統(R-1, No.2)冷却塔 冷却塔配管一部交換工事	
11	卓球台溶接補修工事	
12	金庫ダイヤル錠取替作業	
13	2階食堂ガス漏れ修繕作業	
14	浴槽用次亜塩注入ポンプ更新作業	
15	消火器交換作業	
16	加圧用ボンベ交換作業	
17	自火報設備 感知器 取替作業	
18	1階事務所TV天井吊作業	
19	1階女子トイレ排水管清掃作業	
20	コールドウォーターディスペンサー整備	
21	1階トイレ 外部排水管割れ補修工事①	
22	火災報知器 予備電池交換作業	
23	中央監視装置用UPSバッテリー交換作業	
24	1階トイレ 外部排水管割れ補修工事②	
25	揚水ポンプブレーカー取替	
26	電話交換機工事(バッテリー取替)	
27	各所扉開閉不良補修作業	

総修繕費(1~27計)	6,349,612 円
-------------	-------------

令和4年度建物修繕費明細表

別添3-④

番号	事業名	備考
1	大体育室扉シリンダー錠取替	
2	1階通路扉フランス落し破損取替	
3	消火器取替工事	
4	消火器取替工事	
5	つり輪内管追加穴加工工事	
6	貸出自転車チューブ・ワイヤー交換	
7	トレッドミルT613	
8	揚水ポンプブレーカー取替	
9	防火扉開閉調整	
10	2階食堂網戸新調	
11	体育館各種扉シリンダー錠取替	
12	中央監視装置 プリンター更新	
13	液晶テレビ修理	
14	配管工事	
15	大体育室男子トイレ窓ガラス割れ替え	
16	スッテツパーS715	
17	プレハブ冷蔵庫 修理①緊急対応	
18	プレハブ冷蔵庫 修理②	
19	5階 水漏れ工事	
20	5F手洗い詰まり	
21	無線機修理	
22	消防設備交換	
23	屋内消火栓ホース交換	
24	2階トレーニング室ブラインドカーテン	
25	ガス漏れ警報器	
26	段違い平行棒 調整ハンドル	
27	1階非常階段扉錠前取替	
28	男子更衣室天井裏ファンコイル	
29	警備室エアコン	
30	1階休憩室空調用コンセント	
31	格技室 床工事	
32	運搬用キャスター修理	
33	ジャパンターナーベルト交換	
34	B1コピー機 修繕	
35	お風呂排水工事	

総修繕費(1～35計)	3,928,582 円
-------------	-------------

系統名	室外機型式	製造番号	運転時間
GHP-3A-1	SGP-H710M3GZDE	JGM0UG00028	3714hr
GHP-3B-1	SGP-H710M3GZDE	JGM0UG00048	4217hr
GHP-3C-1	SGP-H710M3GZDE	JGM0UG00038	4149hr
GHP-3D-1	SGP-H710M3GZDE	JFM0UG00018	3881hr
GHP-1	SGP-H850M5GZDE	JLN0UG00018	2894hr
GHP-2A(南)	SGP-H560M3GZDE	JLL0UG00128	2440hr
GHP-2B(東)	SGP-H560M3GZDE	JLL0UG00108	2994hr
GHP-2C(北)	SGP-H560M3GZDE	JLL0UG00118	2833hr