

〔仕様書別紙①〕  
令和8年度使用分 兵庫県農林水産技術総合センター他11施設電力一括入札  
対象施設一覧/基本情報

No	施設名	契約種別	住所	業種及び用途	電力供給方式	標準電圧〔V〕	計量電圧〔V〕	標準周波数〔Hz〕	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間（履行期間）	備考
1	農林水産技術総合センター（本所）	高压	加西市別府町南ノ岡甲1533	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	有 太陽光発電 30kw 非常予備発電 160kw	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	PPAでの想定年間使用電力量 ・定格出力250kW ・年間327,751kWh
2	農林水産技術総合センター（原種農場）	高压	姫路市安富町名坂51	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
3	北部農業技術センター	高压	朝来市和田山町安井123	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV断路器電源側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
4	淡路農業技術センター	高压	南あわじ市八木養宜中560-1	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV断路器電源側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	有 72kw×2台	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	PPAでの想定年間使用電力量 ・定格出力90kW ・年間135,791kWh
5	森林林業技術センター	高压	兵庫県山崎町五十波430	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV断路器電源側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
6	水産技術センター	高压	明石市二見町南二見22-2	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
7	内水面漁業センター	高压	朝来市田路1134	官公署（事務所・研究所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
8	姫路家畜保健衛生所	高压	姫路市香寺町中村595-15	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	有 太陽光発電 10kw×2台	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
9	朝来家畜保健衛生所	高压	朝来市和田山町高田666	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	有 太陽光発電 10kw	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
10	兵庫楽農生活センター	高压	神戸市西区神出町小東野30-17	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付合計器	需要場所構内の構内柱に兵庫県が施設した開閉器一次側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
11	但馬牧場公園	高压	美方郡新温泉町丹土1033	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付計器（普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV開閉器負荷側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	無	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
12	三木山森林公園	高压	三木市福井字三木山2465-1	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV開閉器負荷側接続点	受給地点に同じ	受給地点に同じ	有 36kw	無	令和8年4月1日～令和9年3月31日	

※10～12は指定管理